



STEIDELE - Baustromverteiler

www.steidele-stromverteiler.de



FI-Schalter Typ A sind nicht für den Betrieb Frequenzumrichter gesteuerter Betriebsmittel geeignet!

Typ:	VEVC 80/04-0	Nr.: 4612
Artikelgruppe:	Containerverteiler nach EN 61439-4	gezeichnet am/von:
Leistung:	55kVA	22.12.2015 / Uffinger