


FI-Schalter Typ A sind nicht für den Betrieb Frequenzumrichter gesteuerter Betriebsmittel geeignet!



Typ:	gezeichnet am/von
VEVC 160/09-6 / Best.Nr. 4616	23.11.2015 / Uffinger
Artikelgruppe:	Leistung:
Containerverteiler nach EN 61439-4	111 kVA

