



STEIDELE - Baustromverteiler

www.steidele-stromverteiler.de



FI-Schalter Typ A sind nicht für den Betrieb Frequenzumrichter gesteuerter Betriebsmittel geeignet!

Typ:	EV 32/0-18	Nr.: 5222
Artikelgruppe:	Endverteiler nach EN 61439-4	gezeichnet am/von:
Leistung:	28 kVA	06.07.09 / Uffinger